


Мониторинг систем теплоснабжения в отопительный период 2023года

МП «Теплосети» МО «Гиагинское сельское поселение»

по состоянию на 30.04.2023 года

№ п/п	Аварийная ситуация		Краткое описание	Проведенные мероприятия		Время ввода в эксплуатацию	Время отсутствия подачи тепла	
	Дата, время	объект		Краткое описание	Время окончания работ			
Все объекты теплоснабжения в январе – апреле 2023г отработали в штатном режиме								
1								
2	Объем произведенной тепловой энергии, Гкал	6541,724	Объем потребленного природного газа на выработку тепловой энергии, тыс м3	1223,056	Объем приобретенной электрической энергии на выработку тепловой энергии, тыс кВт*час	174,363	Отклонений в параметрах подаваемой тепловой энергии абонентам, кол случаев	0



И.о.Директора МП «Теплосети»
МО «Гиагинское сельское поселение»

А.А.Подбельский